



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T2041 Rev. 1

NOV 4 1982

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

THIS REVISION MUST BE READ CONJOINTLY
WITH S.WA-T2041

CETTE REVISION DOIT ÉTRE LUE CONJOINTE-
MENT AVEC S.WA-T2041

Company: Semko Technische
Handelsonderneming B.V.
P.O. Box 307
7400 AH Deventer
Netherlands

Société: Semko Technische
Handelsonderneming B.V.
P.O. Box 307
7400 AH Deventer
Netherlands

Canadian Representative:
Autogas LPG Equipment 94884 Canada Inc.
6 Legault Street
Ile Bizard, Quebec
H9E 1E9

Représentant Canadien:
Autogas LPG Equipment 94884 Canada Inc.
6 rue Legault
Ile Bizard, Québec
H9E 1E9

PART II - Terms & Conditions

PARTIE II - Conditions

The following paragraph is being changed to read:

Le paragraphe suivant est changé pour:

Specifications for Installation and Use:
A dispenser for liquified propane motor fuel that has a buried supply line from storage to the dispenser shall be installed with a product return line and the product return line shall be equipped with suitable connections so that it may be used with a master meter at a rate of 45 L/M to return liquified propane to storage.

Spécifications pour l'installation et l'utilisation: Un distributeur de propane liquéfié, pour les véhicules moteurs, ayant une ligne d'alimentation sous terre, du réservoir d'entreposage au distributeur devra être installé avec une ligne de retour du produit et celle-ci devra être équipée de raccords adéquats de façon à ce qu'elle puisse être employée avec le compteur-étalon à un régime de 45 L/M pour retourner le propane liquéfié dans le réservoir.

Reference No.: G6953-S1353

No. de référence: G6953-S1353

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

NOV 4 1982

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

Canada