



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrieologie légale

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

AM-4530T

SHT 2 \* 100

### NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

### AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE

Issued by statutory authority of the Minister of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Electronic (In-Motion) Weighing System

Émis en vertu du pouvoir statutaire du Ministre de Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Ensemble électronique de pesage (dynamique)

#### APPLICANT / REQUÉRANT:

J.M. Schneider Inc.  
321 Courtland Ave., East  
Kitchener, Ontario  
N2G 3X8

#### MANUFACTURER / FABRICANT:

Weigh-Tronix, Inc.  
Fairmont, Minnesota, U.S.A.  
Colt Industries (Canada) Ltd.  
Fairbanks Weighing Division

#### MODEL(S) / MODÈLE(S):

WI-110/H21-5260

#### RATING / CLASSEMENT:

500 kg

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

**SUMMARY DESCRIPTION:**

This device is an electronic in-motion weighing system composed of an approved overhead track scale interfaced to an approved weigh indicator and a data collection system.

Changes to make it an in-motion system are as follows:

**Digital Weigh Indicator (WI-110)**

Fitted with a modified main card and modified software.

**Overhead Track Scale (electronic H21-5260)**

The weighing rail is constructed from stainless steel, 50" long, and is supported at each end by a bending beam load cell.

A system of limit switches determines the movement of material to be weighed when weighing in-motion. Movement of material is accomplished with a pneumatic pusher.

When used in the dynamic mode, this device is exempted from regulation 208 and requirement 4 of SGM 3.

The sequence of events during in-motion weighing are:

- 1) The system is powered up and the weight indicator is zeroed.
- 2) A rail conveyor pushes the carcass trolley onto the scale and a limit switch is tripped sending a sequence no. to the data collection system.

**DESCRIPTION SOMMAIRE:**

Il s'agit d'un ensemble électronique de pesage en mouvement constitué d'une bascule sur rail aérien approuvée qui est reliée à un indicateur pondéral approuvé et à un système de collecte de données.

Les modifications à apporter pour en faire un ensemble de pesage dynamique sont les suivantes:

**Indicateur pondéral à affichage numérique (WI-110)**

Le munir d'une carte principale modifiée et d'un logiciel modifié.

**Bascule sur rail aérien (électronique H21-5260)**

Le rail de pesage en acier inoxydable mesure 50 po de longueur et repose à chaque extrémité sur une cellule de pesage de flexion.

Un système de commutateurs de fin de course détermine le mouvement du produit à peser en mode de pesage dynamique. Le déplacement du produit est assuré par un pousseur pneumatique.

Lorsqu'il est utilisé en mode dynamique, cet appareil est exempté des exigences de l'article 208 du Règlement et de l'article 4 de la directive ministérielle SGM 3.

Voici la séquence des opérations du pesage dynamique:

- 1) Le système est mis sous tension et l'indicateur pondéral remis à zéro.
- 2) Un transporteur sur rail pousse le chariot de la carcasse sur la balance et le commutateur de fin de course ainsi actionné envoie une séquence codée au système de collecte des données.

## SUMMARY DESCRIPTION: Suite

- 3) The trolley trips a second switch actuating an air cylinder pusher which pushes the carcass along the conveyor.
- 4) As the pusher returns from its fully extended position it sends a print command to the weigh indicator and data collection system.
- 5) The indicator displays flat bars (-----), averages the weight 23 times per second, displays it, and transmits it to the data system for printing.
- 6) The rail conveyor pushes the trolley off the scale as it pushes another carcass trolley onto the front end of the scale, repeating the cycle of events.

## APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(2) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

## DESCRIPTION SOMMAIRE: Cont'd

- 3) Le chariot déclenche un deuxième commutateur qui commande un pousseur pneumatique destiné à pousser la carcasse sur le transporteur.
- 4) Lorsque le pousseur revient de sa position d'allongement maximal, il envoie une commande d'impression à l'indicateur pondéral et au système de collecte de données.
- 5) L'indicateur affiche une série de traits (-----) et calcule la moyenne des poids à un rythme de 23 fois par seconde, l'affiche et la transmet au système de données qui doit en assurer l'impression.
- 6) Le transporteur sur rail dégage la balance du chariot pesé en poussant un autre chariot porteur de carcasse sur la balance. Le cycle des opérations recommence.

## APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(2) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

**TERM AND CONDITIONS:**

All devices installed under authority of this approval shall be modified as may be necessary to meet applicable regulations and specifications.

Prior to selling any device of the type(s) identified herein, the seller shall make known to the buyer in writing the following information:

- (1) that final approval is contingent on the results of inspections carried out on devices in service being satisfactory, and
- (2) that any non-compliance with regulations and specifications that govern approval will be corrected by the applicant.

The manager of the Mass Metrology Laboratory of the Department of Consumer and Corporate Affairs at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed ten.

Unless its extension is authorized in writing by the undersigned, this approval shall expire two years from the date of issue.

**TERMES ET CONDITIONS:**

Tout appareil installé en vertu de cette approbation doit être modifié comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes.

Avant de vendre tout appareil du (des) type(s) identifié(s) ci-dessus, le vendeur doit fournir à l'acheteur par écrit les renseignements suivants:

- (1) que l'approbation finale ne sera accordée que sous réserve de résultats satisfaisants obtenus lors d'inspections en service, et
- (2) que toute dérogation au Règlement et aux prescriptions régissant l'approbation devra être corrigée par le requérant.

Le gérant du Laboratoire des masses, Consommation et Corporations Canada, à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelques autres façons pour utilisation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser dix.

La présente approbation expire deux ans après la date d'émission à moins que la prolongation soit autorisée par écrit par le soussigné.

W.R. Virtue

Chief,  
Legal Metrology Laboratories

JUL 24 1990

Date

Chef,  
Laboratoires de la Métrologie légale